

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Obnova dětského hřiště v lokalitě ZŠ – Obec Mořina“

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ OSOBY

Název:	Obec Mořina
Sídlo:	Mořina 81, 267 17 Mořina
IČ:	00233595
DIČ:	CZ00233595
Zastoupená:	Vojtěchem Štičkou, starostou
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:	Vojtěch Štíčka
Telefon:	724 181 388
E-mail:	obec-morina@quick.cz

Výše uvedený zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek v souladu se zadávací dokumentací žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Dotazy ze dne 11.7.2017

Dotaz č. 1)

V půdorysu je špatně zakreslená ochranná zóna pískoviště (je nedostatečně velká), je nutné tuto zónu zvětšit a tím navýšit m3 výkopu, dodávky kačírku a metry obruby.

Odpověď

Opraveno ve výkresech, výměry upraveny v rozpočtu.

Dotaz č. 2)

Prosím o upřesnění provedení pergoly:

- v půdorysech je jako krytí použité řezivo, v detailu jsou jako krytí použité plachty*
- v půdorysech je na pergole fotovoltaický článek a stěna s policemi, v detailu nic z toho není*
- není uveden způsob kotvení, materiál, dimenze materiálů*

Odpověď

Půdorys pergoly vč. krytiny nově rozkreslen a popsán ve výkresech. Fotovoltaický panel není v rozpočtu a není předmětem tohoto VŘ. Kotvení je popsáno ve výkresové dokumentaci.

Dotaz č. 3)

Jako obruba dopadové plochy je navrhnutá ocelová obruba – ta je na dětské hřiště absolutně nevhodná a nebezpečná, prosím zvažte nějaké bezpečnější řešení (betonový obrubník, pryžový obrubník, akátová kulatina).

Odpověď

V rozpočtu a výkresech upraveno na obrubník pryžový.

Přílohou těchto dodatečných informací jsou aktualizované výkresy a upravený rozpočet.

Tyto dodatečné informace vč. příloh budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách www.morina.cz

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 24.7.2017 do 10.00hod.

V Mořině dne 14.7.2017

.....

Vojtěch Štíčka, starosta